



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

OFÍCIO N. 67/2023 – GAB

Dois Córregos, 01 de dezembro de 2023.

ASSUNTO: REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DA VILAS UNIDAS

À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E OU RESPONSÁVEL

Venho por meio deste, informar este departamento, que no dia 27 de novembro, recebi diversas ligações de munícipes, solicitando o meu comparecimento no Posto de Saúde da Vilas Unidas, relatando diversas infiltrações e vazamentos.

Me dirigi até o local e identifiquei uma situação lastimável, ou seja, conforme pode se observar pelas fotos em anexo, o local está sofrendo infiltrações e vazamentos pela rede elétrica, o que é muito preocupante.

Há uma grande infiltração e goteira logo na entrada, deixando o chão molhado e escorradio, sem contar que os assentos também estavam enxarcados, havendo a necessidade de utilizar baldes e panos, bem como interditar aquela área, assim, precavendo-se de eventuais quedas/acidentes.

Para além disso, no corredor havia água escorrendo pelas lâmpadas. Como bem sabemos, água e energia elétrica é um risco enorme, podendo ocasionar até o óbito.

Ademais, obtive informações que as salas médicas são equipadas com ar condicionado, contudo, estes sem funcionamento. Assim, solicito que os mesmos sejam consertados.

1

Av. D. Pedro I, 455 – CEP 17300-049-Dois Córregos – Estado de São Paulo - Brasil
Fones (14) 3652-2033/3652-3553 – E-mail camara@doiscorregos.sp.leg.br

3ª Sessão Legislativa
18ª Legislatura



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Pelo exposto, sirvo-me do presente **para que seja sanado os problemas com URGÊNCIA**, pois, estamos iniciando a época chuvosa do ano, e a situação tende somente a piorar.

Sem mais, contando com a costumeira solicitude, apresento-lhe meus protestos de estima e distinta consideração.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Dois Córregos







